

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149470
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜ. (ΣΚΟ8)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149470
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜ. (ΣΚΟ8)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	8.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1556 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOD	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Οξειδωσιμότητα (KMnO4)	<LOD	0.16	0.5	mg/l O2	< 5.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-51
Αργίλιο (Al)	<LOD	5.1	15.3	μg/l	< 200.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Αντιμόνιο (Sb)	<LOD	0.32	1	μg/l	< 10.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-35
Αρσενικό (As)	0.6	0.06	0.17	μg/l	< 10.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-35
Βόριο (B)	<LOD	0.005	0.05	mg/l	< 1.5	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Κάδμιο (Cd)	<LOD	0.11	0.35	μg/l	< 5.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Χρώμιο (Cr)	<LOQ	0.34	1	μg/l	< 50.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Χρώμιο Εξασθενές (Cr 6+)	<LOD	5	10	μg/l	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-42
Χαλκός (Cu)	<LOD	0.001	0.01	mg/l	< 2.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Σίδηρος (Fe)	<LOQ	1	10	μg/l	< 200.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Μόλυβδος (Pb)	<LOD	0.7	2	μg/l	< 10.00	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Μαγγάνιο (Mn)	<LOQ	0.01	0.24	μg/l	< 50.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Υδράργυρος (Hg)	<LOQ	0.04	0.11	μg/l	< 1.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-35
Νικέλιο (Ni)	<LOQ	0.7	2	μg/l	< 20.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Σελήνιο (Se)	<LOQ	0.3	1	μg/l	< 20.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-35
Νάτριο (Na)	196	0.1	0.3	mg/l	< 200.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
* Βρωμικά (BrO ₃)	<LOD	2	5	μg/l	< 10.0	ISO 10304-1:2007
* Κυανιούχα Ολικά (CN)	<LOD	2.5	5	μg/l	< 50.0	ISO 14403-2:2012
Χλωριούχα (Cl)	248.0	3	9	mg/l	< 250.0	APHA 4500-Cl-B, 23nd Edition, 2017
Φθοριούχα (F)	<LOQ	0.06	0.2	mg/l	< 1.5	HACH METHOD 8029
Νιτρικά (NO ₃)	2.5	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO ₃ -B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO ₂)	0.37	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH ₄)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038
Θειικά (SO ₄)	144.0	1.6	5	mg/l	< 250	HACH METHOD 8051
* Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)	4.22	0.25	0.5	mg/l	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	EN 1484:2019
* Άθροισμα Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ)	<LOD	0.043	0.085	μg/l	< 0.1	ISO 6468
* Βενζο[α]πυρένιο	<LOD	0.002	0.005	μg/l	<0.01	ISO 6468
* Βενζο[b]φθορανθένιο	<LOD	0.006	0.02	μg/l	-	ISO 6468
* Βενζο[k]φθορανθένιο	<LOD	0.006	0.02	μg/l	-	ISO 6468
* Ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο	<LOD	0.006	0.02	μg/l	-	ISO 6468
* Βενζο[ghi]περιλένιο	<LOD	0.006	0.02	μg/l	-	ISO 6468
* Βινυλοχλωρίδιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	< 0.5	ISO 11423-1:1997
* Χλωροφόρμιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* 1,2-Διχλωροαιθάνιο	<LOD	0.25	0.75	μg/l	< 3.0	ISO 11423-1:1997
* Βρωμοδιχλωρομεθάνιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Τριχλωροαιθένιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Διβρωμοχλωρομεθένιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Τετραχλωροαιθένιο	<LOD	0.06	0.2	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Βρωμοφόρμιο	<LOD	0.06	0.2	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Άθροισμα Τριχλωροαιθένιο & Τετραχλωροαιθένιο	<LOD	0.1	0.3	μg/l	< 10.0	ISO 11423-1:1997
* Άθροισμα τριαλομεθανίων	<LOD	0.2	0.5	μg/l	< 100.0	ISO 11423-1:1997
* Άθροισμα BTEX	<LOD	0.5	1.6	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Άθροισμα ξυλενίων	<LOD	0.1	0.3	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Ορθο-Ξυλένιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Meta & para Ξυλένιο	<LOD	0.06	0.2	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Αιθυλοβενζόλιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Τολουόλιο	<LOD	0.3	1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Βενζόλιο	<LOD	0.06	0.2	μg/l	< 1.0	ISO 11423-1:1997
* Ακρυλαμίδιο	<LOD	0.025	0.05	μg/l	< 0.10	EPA 535
* Επιχλωροδρίνη (C ₃ H ₅ ClO)	<LOD	0.05	0.1	μg/l	< 0.10	GC-MS

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.

<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Α. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141721

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149470
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜ. (ΣΚΟ8)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (Δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141721

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Enamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprosfos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furfurecycloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifeno*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiodicarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxyuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triflorine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Α. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ


Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου



ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149471
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΓΚΑΝ (ΓΛΟ4)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141722

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149471
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΓΚΑΝ (ΓΛΟ4)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (Δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141722

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Enamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprosfos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furmecycloz*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifenoxy*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiocarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου


ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149472
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΛΗΜΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΚΛΟ2)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149472
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΛΗΜΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΚΛΟ2)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	8.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1278 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOD	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Οξειδωσιμότητα (KMnO4)	1	0.16	0.5	mg/l O2	< 5.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-51
Αργίλιο (Al)	<LOD	5.1	15.3	μg/l	< 200.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Αντιμόνιο (Sb)	<LOD	0.32	1	μg/l	< 10.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-35
Αρσενικό (As)	<LOQ	0.06	0.17	μg/l	< 10.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-35
Βόριο (B)	<LOD	0.005	0.05	mg/l	< 1.5	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Κάδμιο (Cd)	<LOD	0.11	0.35	μg/l	< 5.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Χρώμιο (Cr)	<LOD	0.34	1	μg/l	< 50.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Χρώμιο Εξασθενές (Cr 6+)	<LOD	5	10	μg/l	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-42
Χαλκός (Cu)	<LOD	0.001	0.01	mg/l	< 2.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Σίδηρος (Fe)	<LOD	1	10	μg/l	< 200.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Μόλυβδος (Pb)	<LOD	0.7	2	μg/l	< 10.00	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Μαγγάνιο (Mn)	<LOD	0.01	0.24	μg/l	< 50.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Υδράργυρος (Hg)	<LOQ	0.04	0.11	μg/l	< 1.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-35
Νικέλιο (Ni)	<LOD	0.7	2	μg/l	< 20.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36
Σελήνιο (Se)	<LOD	0.3	1	μg/l	< 20.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-35
Νάτριο (Na)	159.22	0.1	0.3	mg/l	< 200.0	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-36

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
* Βρωμικά (BrO ₃)	<LOD	2	5	μg/l	< 10.0	ISO 10304-1:2007
* Κυανιούχα Ολικά (CN)	<LOD	2.5	5	μg/l	< 50.0	ISO 14403-2:2012
Χλωριούχα (Cl)	238.0	3	9	mg/l	< 250.0	APHA 4500-Cl-B, 23rd Edition, 2017
Φθοριούχα (F)	<LOD	0.06	0.2	mg/l	< 1.5	HACH METHOD 8029
Νιτρικά (NO ₃)	4.2	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO ₃ -B, 23rd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO ₂)	0.17	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH ₄)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038
Θειικά (SO ₄)	61.0	1.6	5	mg/l	< 250	HACH METHOD 8051
* Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)	2.55	0.25	0.5	mg/l	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	EN 1484:2019
* Άθροισμα Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ)	<LOD	0.043	0.085	μg/l	< 0.1	ISO 6468
* Βενζο[α]πυρένιο	<LOD	0.002	0.005	μg/l	<0.01	ISO 6468
* Βενζο[β]φθορανθένιο	<LOD	0.006	0.02	μg/l	-	ISO 6468
* Βενζο[κ]φθορανθένιο	<LOD	0.006	0.02	μg/l	-	ISO 6468
* Ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο	<LOD	0.006	0.02	μg/l	-	ISO 6468
* Βενζο[ghi]περιλένιο	<LOD	0.006	0.02	μg/l	-	ISO 6468
* Βινυλοχλωρίδιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	< 0.5	ISO 11423-1:1997
* Χλωροφόρμιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* 1,2-Διχλωροαιθάνιο	<LOD	0.25	0.75	μg/l	< 3.0	ISO 11423-1:1997
* Βρωμοδιχλωρομεθάνιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Τριχλωροαιθένιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Διβρωμοχλωρομεθένιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Τετραχλωροαιθένιο	<LOD	0.06	0.2	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Βρωμοφόρμιο	<LOD	0.06	0.2	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Άθροισμα Τριχλωροαιθένιο & Τετραχλωροαιθένιο	<LOD	0.1	0.3	μg/l	< 10.0	ISO 11423-1:1997
* Άθροισμα τριαλομεθανίων	<LOD	0.2	0.5	μg/l	< 100.0	ISO 11423-1:1997
* Άθροισμα BTEX	<LOD	0.5	1.6	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Άθροισμα ξυλενίων	<LOD	0.1	0.3	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Ορθο-Ξυλένιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Meta & para Ξυλένιο	<LOD	0.06	0.2	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Αιθυλοβενζόλιο	<LOD	0.03	0.1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Τολουόλιο	<LOD	0.3	1	μg/l	-	ISO 11423-1:1997
* Βενζόλιο	<LOD	0.06	0.2	μg/l	< 1.0	ISO 11423-1:1997
* Ακρυλαμίδιο	<LOD	0.025	0.05	μg/l	< 0.10	EPA 535
* Επιχλωροδρίνη (C ₃ H ₅ ClO)	<LOD	0.05	0.1	μg/l	< 0.10	GC-MS

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.

<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141723

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149472
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΛΗΜΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΚΛΟ2)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (Δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141723

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Enamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprosfos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furmecycloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141723

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifeno*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiodicarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubenbutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149473
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΓΛΟ1)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141724

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149473
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΓΛΟ1)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (Δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.


Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.

Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Emamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprophos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furfurecycloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141724

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifeno*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiocarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubenbutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149474
Περιγραφή δείγματος	: ΣΚ02 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141725

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149474
Περιγραφή δείγματος	: ΣΚ02 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (Δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141725

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (OE-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Emamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprosfos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furfurecycloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141725

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifeno*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiodicarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149475
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΛΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΚΛΟ1)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141726

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149475
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΛΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΚΛΟ1)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (Δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141726

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	-
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	0
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	-

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Enamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprophos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furfurecycloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifenoxy*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiocarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου





ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149476
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΚΛΗΜΑ ΧΑΓΙΑΛΛΑΣ (ΚΛΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141727

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149476
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΚΛΗΜΑ ΧΑΓΙΑΛΑΣ (ΚΛΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (Δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141727

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Emamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprosfos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furmecycloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141727

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifeno*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiodicarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubenbutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxyuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149477
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΛΟ2)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141728

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149477
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΛΟ2)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141728

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Acionifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Emamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprosfos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furfenacloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141728

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifeno*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiodicarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubenbutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Difenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxyuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethanamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149478
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ/ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜ.(ΣΚΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141729

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149478
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ/ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜ.(ΣΚΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (Δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141729

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Acionifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametocetradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Emamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprosfos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furmecycloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141729

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifeno*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiocarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149479
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΟΝΕΡΙ ΟΙΚΙΑ ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ (ΣΚΟ7)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141730

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149479
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΟΝΕΡΙ ΟΙΚΙΑ ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ (ΣΚΟ7)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-MX-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141730

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Emamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprophos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furmecycloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141730

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifenox*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiodicarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου





ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149480
Περιγραφή δείγματος	: ΣΚΟ1 ΟΙΚΙΣΜΟΣ -ΠΑΡΑΛΙΑ
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141731

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ :

Κωδικός δείγματος : 0149480

Περιγραφή δείγματος : ΣΚΟ1 ΟΙΚΙΣΜΟΣ -ΠΑΡΑΛΙΑ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)

Ημ/νία δειγματοληψίας : 26/01/2026

Ημ/νία παραλαβής δείγματος : 26/01/2026

Κατάσταση παραλαβής δείγματος : Αποδεκτή

Διεξαγωγή Αναλύσεων : Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια


Χρονικό διάστημα εξέτασης : 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (Δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141731

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (ΟΕ-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Enamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprosfos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furmecycloz*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141731

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifeno*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiodicarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubenbutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Difenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethenamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites


ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149481
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΠΑΝΩ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ (ΣΚΟ9)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141732

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0149481
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΠΑΝΩ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ (ΣΚΟ9)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 26/01/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 26/01/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 26/1/2026 - 6/2/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Αναφοράς (RL)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Multi-Residue Analysis via LC-MSMS	<RL	0.01	mg/Kg	-	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό:ΤΟ-ΜΧ-43

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/1992017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

<RL: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου αναφοράς της μεθόδου.



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141732

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα MRLs των ουσιών υπό ανάλυση, το δείγμα είναι:	-
According to the MRL of the substances under determination, the sample is:	
Αριθμός ουσιών που προσδιορίστηκαν:	0
Total number of quantified substances:	
Αριθμός ουσιών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:	-
Number of substances approved by the European Union:	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (ΑΟΚ) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
TABLE I – RESULTS, MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRL) AND DIETARY RISK ASSESSMENT

A/A	Ουσία Substance	Αποτέλεσμα Result (mg/kg)	Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο MRL (mg/kg)	ARfD	ADI	IESTI (mg/kg bw/day)	% MRL	EU Legislation
						Σύνολο: Total:	-	

Σημείωση 1:-

Note 1: -

Κατηγορία / Commodity	Variability Factor	Portion Size (g)	Body Weight (kg)	Unit Weight (g)
-	-	-	-	-

Σημείωση 2: Εφαρμόζεται ο Κανόνας Απόφασης (OE-18): Α. «Συμμορφούμενο» (1. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής, 2. Αποτέλεσμα < Όριο ανοχής μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Β. «Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα <= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής), Γ. «Μη Συμμορφούμενο» (Αποτέλεσμα > Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας), Δ. «Μη Συμμορφούμενο υπό όρους» (Αποτέλεσμα >= Όριο ανοχής, μετά από αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας, που οδηγεί, στην οριακή μη υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής).

Διευρυμένη αβεβαιότητα 50% σύμφωνα με SANTE/12682/2021.

Note 2: Applied Decision Rule (OE-18): A. "Compliant" (1. Result < Tolerance limit, 2. Result < Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), B. "Compliant under conditions" (Result <= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.), C. "Not Compliant" (Result > Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty), D. "Not Compliant under conditions" (Result >= Tolerance limit after subtracting the expanded uncertainty, leading to the marginal non-exceedance of this tolerance limit.).

Expanded uncertainty 50% according to SANTE/12682/2021.

Σημείωση 3: Εκτός των ανωτέρω, όλες οι υπόλοιπες φυτοπροστατευτικές ουσίες είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς "Reporting Limit" της μεθόδου.

Note 3: Except the compounds in the above table, all the other pesticides were either not detected or were detected in concentration below the "Reporting Limit" of the method.

Σημείωση 4: Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που διερευνήθηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων τους.

Note 4: The Following tables show all the analyzed compounds.


Pesticide Residues Profile 1 LC-MS/MS

1-Naphthalene acetamide (1-NAD)*, 2,4-D*, Acephate*, Acequinocyl*, Acetamidiprid*, Acibenzolar acid*, Acibenzolar-S-Methyl*, Aclonifen*, Alachlor*, Aldicarb*, Aldicarb sulfoxide*, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb)*, Ametoctradin*, Ametryn*, Aminocarb*, Amisulbrom*, Amitraz*, Amitrole*, Anilazine*, Anilofos*, Asulam*, Atraton*, Atrazin desethyl*, Atrazin desisopropyl*, Atrazine*, Avermectin B1*, Azaconazole*, Azadirachtin*, Azamethiphos*, Azimsulfuron*, Azinphos-ethyl*, Azinphos-methyl*, Aziprotrryn*, Azobenzene*, Azoxystrobin*, Benalaxyl*, Benalaxyl-M*, Bendiocarb*, Benfuracarb*, Benodanil*, Benomyl*, Bensulfuron-methyl*, Bentazon*, Benthiavalicarb isopropyl*, Benzofenap*, Benzoximate*, Bifenazate*, Bifenazate diazine*, Bifenox*, Bitertanol*, Boscalid (Nicobifen)*, Bromacil*, Bromuconazole*, Bupirimate*, Buprofezin*, Butachlor*, Butocarboxim*, Butocarboxim-Sulfoxide*, Butoxycarboxim*, Butralin*, Buturon*, Butylate*, Cadusafos*, Carbaryl*, Carbetamide*, Carbofuran*, Carbofuran 3-keto*, Carbofuran-3-hydroxy*, Carboxin*, Carpropamide*, Chlorantraniliprole*, Chlorbromuron*, Chlorimuron ethyl*, Chlorotoluron*, Chlorpyrifos*, Chlorsulfuron*, Cinidon-ethyl*, Cinosulfuron*, Clethodim*, Clodinafop*, Clofentezine*, Clomazone*, Clopyralid*, Cloquintocet-mexyl*, Clothianidin*, Cyantraniliprole*, Cyazofamid*, Cycloxydim*, Cyflufenamid*, Cyflumetofen*, Cymoxanil*, Cyproconazole*, Cyprodinil*, Cyromazine*, Deltamethrin*, Demeton-S-methyl*, Demeton-S-methyl sulfone*, Demeton-S-methyl sulfoxide (Oxydemeton-methyl)*, Desmedipham*, Dichlorprop*, Dichlorvos (DDVP)*, Diclobutrazol*, Diclofop*, Diclofop-methyl*, Dicrotophos*, Difenconazole*, Diflufenican*, Dimethoate*, Dimethomorph*, Diniconazole*, Diuron*, DMSA*, DMST*, Dodemorph*, Dodine*, Emamectin B1a*, Epoxiconazole*, Etaconazole*, Ethiofencarb*, Ethiofencarb-sulfone*, Ethiofencarb-sulfoxide*, Ethirimol*, Ethoprosfos*, Etofenprox*, Etoxazole*, Famoxadone*, Fenamiphos*, Fenbuconazole*, Fenhexamid*, Fenoxycarb*, Fenpropimorph*, Fenpyrazamine*, Fenpyroximate*, Flazasulfuron*, Flonicamid*, Florasulam*, Fluazifop (free acid)*, Fluazifop-butyl*, Fluazifop-P (free acid)*, Fluazifop-P-butyl*, Fluazinam*, Flufenacet*, Flumioxazin*, Flupyradifurone*, Flurochloridone*, Flusilazole*, Flutolanil*, Flutriafol*, Fluxapyroxad*, Forchlorfenuron*, Formetanate (hydrochloride)*, Fosthiazate*, Furathiocarb*, Furfenacloxy*, Hexaconazole*, Hexythiazox*, Imazalil*, Imidacloprid*, Indoxacarb*, Iprovalicarb*, Isfetamid*, Isoprothiolane*, Isoprazam*, Isoxathion*, Kresoxim-methyl*, Linuron*, Lufenuron*, Malathion*, Mandipropamid*, MCPA*, Mepanipyrim*, Mephosfolan*, Meptyldinocap*, Metaflumizone*, Metalaxyl*, Metalaxyl-M*, Metamitron*, Metconazole*, Methamidophos*, Methiocarb*, Methiocarb sulfoxide*, Methomyl*, Methoxyfenozide*, Metobromuron*, Metoxuron*, Metrafenone*, Metribuzin*, Milbemectin A3*, Monocrotophos*, Monolinuron*, Myclobutanil*, Nuarimol*, Omethoate*, Oxadixyl*, Oxamyl*, Oxathiapiprolin*, Oxyfluorfen*, Paclobutrazol*, Penconazole*, Pencycuron*, Penoxsulam*, Penthiopyrad*, Phenmedipham*, Phosmet*, Phosphamidon*, Picoxystrobin*, Pirimicarb*, Pirimicarb Desmethyl*, Prochloraz*, Profenofos*, Propamocarb free*, Propanil*, Propaquizafop*, Propiconazole*, Propoxur (Arprocarb)*, Propyzamide*, Proquinazid*, Prosulfocarb*, Pymetrozine*, Pyraclostrobin*, Pyraflufen Ethyl*, Pyrethrins Cinerin 1*, Pyrethrins Cinerin 2*, Pyrethrins Jasmolin 1*, Pyrethrins

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά τα εν λόγω δείγματα.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Χημικής Ανάλυσης χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, για τον Κανόνα Απόφασης του εργαστηρίου, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.qq-analysis.gr



Q&Q Analysis

Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

Μικρασιατών 67 & Κουντουριώτου • Βόλος 383 33

Τηλ: +30 24210 34119 • Φαξ: +30 24210 34129

email: info@qq-analysis.gr • website: www.qq-analysis.gr

Αρ. Πρωτοκόλλου: 141732

Ημ/νία Έκδοσης: 1/3/2026

Αρ. Αντιγράφου: 1

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Jasmolin 2*, Pyrethrins Pyrethrin 1*, Pyrethrins Pyrethrin 2*, Pyridaben*, Pyridaphenthion*, Pyrifeno*, Pyrimethanil*, Pyriproxyfen*, Quizalofop P Ethyl*, Quizalofop-P*, Quizalofop-P-tefuryl*, Rimsulfuron*, Sethoxydim*, Simazine*, S-metolachlor*, Spinetoram*, Spinosyn A*, Spinosyn D*, Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Spirotetramat*, Spirotetramat Enol *, Spirotetramat Enol Glucoside*, Spirotetramat Keto-hydroxy*, Spirotetramat Monohydroxy*, Spiroxamine*, Sulfoxaflor*, Tebuconazole*, Tebufenozide*, Tebufenpyrad*, Tetraconazole*, Thiabendazole*, Thiocloprid*, Thiamethoxam*, Thiocarb*, Thiofanox*, Thiofanox-sulfone*, Thiofanox-sulfoxide*, Thiometon*, Thiometon sulfone*, Thiometon sulfoxide*, Thiophanate-methyl*, Tolclofos methyl*, Tolyfluanid*, Triadimefon*, Triadimenol*, Triclopyr*, Tricyclazole*, Tridemorph*, Trifloxystrobin*, Triflumizole*, Valifenalate*, Vamidothion*, Vamidothion sulfoxide*, Vamidothion-sulfone*, Zoxamide*, 2,4-DB*, 2*,4-Dimethylaniline*, 2*,4,5-T*, Acifluorfen*, Amidosulfuron*, BAC-C8*, BAC-C10*, BAC-C12*, BAC-C14*, BAC-C16*, BAC-C18*, Beflubenbutamid*, Benoxacor*, Benzovindiflupyr*, Bifenthrin*, Bispiribac sodium salt*, Bixafen*, Bromoxynil*, Carbosulfan*, Chlorbufam*, Chlordecone*, Chlorfluzuron*, Chloridazon*, Chloridazon-desphenyl*, Chloroxuron*, Chlorpyrifos-methyl*, Chlorthiophos*, Chromafenozide*, Crimidine*, Cyanazine*, Cyanofenphos*, Cyclanilide*, Cyhexatin*, Daminozide*, Diafenthiuron*, Dalapon*, DDAC-C*, DDAC-C10*, DDAC-C12*, Dialifos*, Ditalimfos*, Dicamba*, Dichlofenthion*, Dichlofluanid*, Diethofencarb*, Difenoxyuron*, Diflubenzuron*, Diflufenzopyr*, Dimefox*, Dimefuron*, Dimethachlor*, Dimethanamid*, Dimethanamid-P*, Dimoxystrobin*, Dinocap*, Dinoseb*, Dinotefuran*, Dioxacarb*, Diphenamid*, Disulfoton*, Disulfoton-sulfone*, Disulfoton-sulfoxide*, Edifenphos*, Ethametsulfuron-methyl*, Ethiprole*, Ethofumesate*, Ethoxyquin*, Ethoxysulfuron*, EPTC*, Ethion*, Fenamidone*, Fenamiphos-sulfone*, Fenamiphos-sulfoxide*, Fenazaquin*, Fenbutatin oxide*, Fenobucarb*, Fenoxaprop-P*, Fipronil*, Fipronil-sulfone*, Fluometuron*, Fluopyram*, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide*, Oxycarboxin*, Phenthoate*, Phosmet-oxon*, Prothiophos*, Quinoxifen*, Tolfenpyrad*, Triforine*, Trinexapac*, Trinexapac-ethyl*, Trinexapac-methyl*.

Σημείωση 5: Στους παραπάνω πίνακες, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, κατά EN ISO/IEC 17025:2017 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 713), επισημαίνονται με *.

Note 5: In the above tables, the compounds that are outside the scope of accreditation of the laboratory, according to EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificate No: 713), are mentioned with *.

Σημείωση 6: Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες, για τις οποίες έχει γίνει διόρθωση του αποτελέσματος ως προς την ανάκτηση, επισημαίνονται με # στον Πίνακα I.

Note 6: The compounds for which, result correction has been made, based on the recovery, are mentioned with # in the Table I.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται μόνο για πληροφόρηση και το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη. Η Εκτίμηση Διατροφικής Επικινδυνότητας δεν αποτελεί μετρούμενη παράμετρο και γι' αυτό το λόγο είναι εκτός του Πεδίου Διαπίστευσης. Οι εγκρίσεις/τιμές αναφοράς που αναφέρονται παραπάνω ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

DISCLAIMER: The evaluation of the results is given only for informative reason and the laboratory does not accept any legal responsibility. The Dietary Risk Assessment is not a testing parameter and therefore is outside the Scope of Accreditation. The approvals/reference values mentioned above were valid on the date of issue of the certificate. The laboratory assumes no responsibility for the content of these websites

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Υπεύθυνος Αναλύσεων

Μ.ΛΕΛΟΥΔΗ
Χημικός

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου


ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc