

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157067
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑ (ΣΚΟ1) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΥΡΙΤΣΗ
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Κατ' εκτίμηση 8	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157067
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑ (ΣΚΟ1) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΥΡΙΤΣΗ
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1154 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.2	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157068
Περιγραφή δείγματος	: ΣΚ02 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157068
Περιγραφή δείγματος	: ΣΚ02 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1150 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.1	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157069
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ/ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜ.(ΣΚΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157069
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ/ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜ.(ΣΚΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1137 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOD	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.4	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.


<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157070
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ Κ. (ΣΚΟ4)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157070
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ Κ. (ΣΚΟ4)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1142 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157071
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΠΑΤΗΣΗΣ Ν ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΣΚ05)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Κατ' εκτίμηση 4	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157071
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΠΑΤΣΗΣ Ν ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΣΚ05)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1139 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	15.7	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157072
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΝΩΝΤΑΣ ΦΛΩΡΟΥΣ Ν.ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΣΚ06)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Κατ' εκτίμηση 4	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157072
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΝΩΝΤΑΣ ΦΛΩΡΟΥΣ Ν.ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΣΚΟ6)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1132 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157073
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΟΝΕΡΙ ΟΙΚΙΑ ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ (ΣΚΟ7)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157073
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΟΝΕΡΙ ΟΙΚΙΑ ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ (ΣΚ07)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1145 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.4	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157074
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜ. (ΣΚΟ8)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157074
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜ. (ΣΚΟ8)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1135 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.8	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157075
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΠΑΝΩ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ (ΣΚΟ9)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157075
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΠΑΝΩ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ (ΣΚΟ9)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1134 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	1.2	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.


<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157076
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΚΗ ΟΙΚΙΑ ΚΑΝΑΚΗΣ (ΣΚΟ10)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157076
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΚΗ ΟΙΚΙΑ ΚΑΝΑΚΗΣ (ΣΚΟ10)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1132 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	0.3	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.9	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.


<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Q&Q Analysis
ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157077
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΛΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΚΛΟ1)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157077
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΛΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΚΛΟ1)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1154 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	10.6	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157078
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΛΗΜΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΚΛΟ2)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Κατ' εκτίμηση 6	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157078
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΛΗΜΑ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΚΛΟ2)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1155 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.2	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157079
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΚΛΗΜΑ ΧΑΓΙΑΛΛΑΣ (ΚΛΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157079
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΚΛΗΜΑ ΧΑΓΙΑΛΑΣ (ΚΛΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1155 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.3	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157080
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΓΛΟ1)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Κατ' εκτίμηση 7	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157080
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΓΛΟ1)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1137 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.3	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157081
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΛΟ2)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Κατ' εκτίμηση 6	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157081
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΛΟ2)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1145 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.7	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.


<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157082
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΓΛΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Παρουσία (<4)	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157082
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΒΕΛΗ (ΓΛΟ3)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1144 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOD	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.3	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.


<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Q&Q Analysis
ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157083
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΓΚΑΝ (ΓΛΟ4)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
<i>E. coli</i>	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
<i>Clostridium perfringens</i> (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	Δεν ανιχνεύθηκε	cfu/100ml	0	ISO 14189:2013

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc



ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: Δ.Ε.Υ.Α ΣΚΟΠΕΛΟΥ Διεύθυνση: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, Τηλ.: 2424022216ΛΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	:
Κωδικός δείγματος	: 0157083
Περιγραφή δείγματος	: ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΓΚΑΝ (ΓΛΟ4)
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ, (Sampling method: No Information Provided)
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 14/05/2026
Ημ/νία παραλαβής δείγματος	: 14/05/2026
Κατάσταση παραλαβής δείγματος	: Αποδεκτή
Διεξαγωγή Αναλύσεων	: Q&Q Analysis - Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Χρονικό διάστημα εξέτασης	: 14/05/2026 - 18/05/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Όριο Ανίχνευσης (LOD)	Όριο Ποσοτικοποίησης (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ¹	Μέθοδος Δοκιμής
pH	7.2 (20°C)	-	-		6.5 - 9.5	APHA 4500-H-B, 23nd Edition, 2017
Αγωγιμότητα	1152 (20°C)	3.0	10	μS/cm	< 2500	APHA 2510-B, 23nd Edition, 2017
Θολρότητα	<LOQ	0.08	0.25	NTU	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 7027:2016
Χρώμα	<LOD	2.9	9.6	mg/l Pt	Αποδεκτό	APHA 2120 C, 23nd Edition, 2017
* Οσμή	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
* Γεύση	Αποδεκτή	-	-		Αποδεκτή	Εσωτερική Μέθοδος με κωδικό: TO-MX-41
Νιτρικά (NO3)	16.2	0.07	0.2	mg/l	< 50.0	APHA 4500-NO3-B, 23nd Edition, 2017
Νιτρώδη (NO2)	<LOD	0.01	0.03	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8507
Αμμώνιο (NH4)	<LOD	0.04	0.12	mg/l	< 0.5	HACH METHOD 8038

¹ Όρια καθορισμένα από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β' 25.5.2023), που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

* Αναλύσεις εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

<LOD: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.

<LOQ: Αποτέλεσμα κάτω του ορίου ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	Συμμορφούμενο	Μη Συμμορφούμενο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 / 2023 (ΦΕΚ 3525 / Β 25.5.2023), το δείγμα νερού βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν, χαρακτηρίζεται ως:	✓	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

ΕΒΙΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Βιολόγος, Msc